


VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI PAMATU IZBŪVEI

1. Par 0.000 pieņemts inventāra noliktavas grīdas līmenis, kas atbilst absolūtai augstuma atzīmei 104.70 Baltijas augstumu sistēmā.
2. Grunts zem pamatiem- pēc pasūtītāja datiem- māls ar lielu organikas daudzumu. Sakarā ar to, ka ģeoloģiskā izpēte netika veikta, pirms pamatu montāžas izsaukt projektētāja pārstāvi, lai noteiktu grunts veidu
3. Maksimālā gruntsūdens līmeņa absolūtā atzīme nav noteikta.
4. Pamatnes grūtis aizsargājamas pret izmirkšanu no lietus un virsūdeņiem, pret sala izcilājumiem zem pamatu pēdas. Pamatu izbūve uz sasalušās grunts nav pieļaujama.
5. Būvlaukumā esošo grunti izņemt līdz māla kārtai. Aizbērt ar minerālgrunti. Pamatus montēt uz šķembu pamatojuma 300 mm biezumā.
6. Pabērumiem zem grīdām, starpsienām un sagatavošanas kārtai jālieto nesesalusī smilts optimālajā mitrumā ar organikas saturu ne vairāk kā 3%. Smilti pa kārtām noblietējot līdz grunts skeleta blīvumam- rupjgraudainai un vidēji rupjai smiltij $Y_{sk} > 1.65 \text{ t/m}^3$, smalkgraudainai- $Y_{sk} > 1.6 \text{ t/m}^3$.
Aizbērumu no ārpuses gar pamatiem izdarīt no tīras, nesesalušas minerālgrunts ar organikas saturu ne lielāku kā 3%.
7. Pamati- stabveida, no betona -K1.B15-B-25. Betona marka pēc ūdens necaurlaidības - W----;F50.
8. Savlaicīgi ierīkot komunikāciju izejas elementus caur pamatiem, enkurus un tamlīdzīgi.
9. Zemes darbus un pamatu izbūvi izpildīt saskaņā ar celtniecības normām un noteikumiem 3.02.01.-87.
Būvdarbus izpildīt, ievērojot drošības tehnikas noteikumus saskaņā ar CNU N III-4-80.
10. Grunts ūdens līmeni pazemināt nepārtraukti, līdz pabeidz darbus zemāk par statisko gruntsūdens līmeni, neizjaucot grunts dabisko struktūru.

 KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA <small>REĢISTR. Nr. 2007 - R</small>				Objekta nosaukums Saimniecības ēkas jaunbūve Uzvaras iela 5, Sutri, Sutru pag., Līvānu nov.			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs <i>Vispārīgie norādījumi pamatu izbūvei</i>			
Proj.d.vad.	R.Dmitrijeva		11.2014.	Pasūtījuma Nr.	14-32-061	Mērogs	Stadija
Projektēja	O.Pavloviča		11.2014.	Saskaņots		1:100	
Arh. reģ. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-2.1	