

*SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU*  
**“LĪVĀNU SILTUMS”**

Reģ. nr.40003482591, Zaļā iela 39, Līvāni, Līvānu novads, LV- 5316, telefons 65307240, fakss 65307243,  
e-pasts: livanu\_siltums@livanusiltums.lv

**LĪVĀNOS**

2015. gada 11.maijā  
Nr.1-15/22-15  
Uz 27.04.2015. Nr.2-1.6/15/153

Līvānu novada domei

**TEHNISKIE NOTEIKUMI**

lietus ūdens kanalizācijas pārbūvei Biedrības ielā, Rīgas ielā un  
Centra laukumā, Līvānos, Līvānu novadā

1. Lietus ūdens kanalizācijas pārbūves būvprojektu Biedrības ielā, Rīgas ielā un Centra laukumā, Līvānos, Līvānu novadā, lūdzam saskaņot ar SIA „Līvānu siltums” administrāciju - Zaļā ielā 39, Līvānos, Līvānu novadā, tālrunis 65307240.
2. Pirms zemes darbu uzsākšanas aizsargjoslās gar siltumtīkliem (5 m attālumā katrā pusē no apvalka apmales) jāizsauc SIA „Līvānu siltums” pārstāvis, mob.tel. 29259306.
3. Pazemes siltumtīklu šķērsošanas gadījumā, izbūvējot inženierkomunikācijas vai uzklājot asfalta segumu, virs pazemes siltumtīkliem nepieciešams nodrošināt smilšu aizsargslāņa saglabāšanu (ne mazāk par 20 cm) apkārt bezkanāla siltumtīklu plastmasas apvalkam.  
Smilšu aizsargslāņa esamība jāfiksē segto darbu pieņemšanas – nodošanas aktā, ko apliecina SIA „Līvānu siltums” pārstāvja saskaņošanas-pieņemšanas paraksts.
5. Inženierkomunikāciju pārbūves izpildshēmu jāiesniedz SIA „Līvānu siltums” administrācijā - Zaļā ielā 39, Līvānos, Līvānu novadā.

Valdes priekšsēdētājs



V.Priluckis