

**Skvēru un piegulošās teritorijas labiekārtojums 2.kārta.  
Ārējo elektrisko tīklu ELT daļa.**

Objekts: **RĪGAS IELĀ 126, LĪVĀNOS**  
MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS

Nr. p. k.	Materiāla nosaukums	Mervienība	Daudzums
1	Dekoratīvs parku gaismeklis Ghisamestieri Ald FLA 32LED C 50W IP66 2.tips	gab.	4
2	Dekoratīvs parku gaismeklis Ghisamestieri Ald FLA 32LED C 50W IP66 5.tips	gab.	4
3	Digitālais laika un krēslas slēdzis, 7d 1CO IC Astro Acti9	gab.	1
4	Esošo apgaismes stabu demonāža	gab.	8
5	Apgaismes stabs Ghisamestieri IDRO10A1-00, pamats, savienotājuzmava	kompl.	8
6	Grunts apgaismes stabu pamatu iestrādei	m3	1
7	Mehānismu izmantošana	kompl.	1
	0.4 kV KL		
1	Automātiskais slēdzis 3P B16A 6kA MB316A	gab.	1
2	Automātiskais slēdzis 1P B6A 6kA MB106A	gab.	1
3	Kabeļu uznavu aksesuāri (čaulas, bezlodējumu zemējumu pievienojumi, remota manžetes)	kompl.	9
4	Kabelis instalācijas NYM-J 3x1.5mm <sup>2</sup> , iekštipa, monolītais, Cu	m	40
5	Kabeļu montāžas materiāli	kompl.	1
6	Kabelis instalācijas CYKY 5x4.0mm <sup>2</sup> , zemē guldāmais, monolītais, Cu	m	150
7	Brīdinājuma lente "Uzmanību kabelis" 40mm sarkana 250m/rullis	m	250
8	Kabeļu aizsardzības PVC caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	136
9	Tranšējas rakšana	m	136
10	Tranšējas aizbēršana	m	136

Sastādīja: \_\_\_\_\_ Ē. Paegle

2016.gada 17.februārī