SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Skvēru un piegulošās teritorijas labiekārtojuma, 1kārta projekts objektam Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra Nr.76110052312 un Rīgas ielā 103, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra Nr.76110052311 izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja - Līvānu novada domes - izstrādāto projektēšanas uzdevumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Projektā tiek risināta teritorijas apgaismes tīklu gaismekļu nomaiņa - rekonstrukcija.

Elektroapgāde:

1. Skvēra laukuma apgaismošanai gar stāvlaukumu paredzēts uzstādīt LED gaismekļus ar 48W LED spuldzēm.
2. Jauno LED gaismekļu barošana tiek paredzēta ar esošajiem barošanas kabeļiem līdz apgaismes stabiem no esošās barošana ielas apgaismes spēka sadalnes pie 20kV sadales T-1;T-2 ēkas sienas.
3. No staba pievienojuma kārbas līdz gaismeklim uzstādīt jaunu barojošo elektrisko kabeli NYM-J 3x1,5mm2.
4. Rekonstruētos apgaismes stabus pieslēgt esošai automātiskai vadībai. Nepieciešamības gadījumā rekonstruēt esošo ārējo apgaismes tīklu automātiskās vadības shēmu.

Vispārīgie norādījumi:

1. Visi montažas darbi jāveic ievērojot Elektroietaišu izbūves noteikumus un Latvijas Būvnormatīvu prasības, t.sk.: LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums", MK noteikumi Nr.1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības", MK noteikumi Nr.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi ".
2. Pirms darbu uzsākšanas, montāžas organizācijai saņemt atļauju no inženierkomunikāciju īpašniekiem atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem aktiem, brīdināt zemes īpašniekus par paredzētajem darbiem.
3. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunojot zālāju un brauktuvju, ietvju cietos segumus.
4. Materiālus, kas nav paredzēti dotajā projektā montāžas firma izvēlas balstoties uz personīgo pieredzi.
5. Visus projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar analogiem, tādas pašas kvalitātes un specifikācijas materiāliem pēc saskaņošanas ar projektētājiem un pasūtītāju.

GRAFISKĀ DAĻA

N.p.k	Rasējuma nosaukums	Nr., marka
1.	Vispārīgie rādītaji	ELT-01
2.	Ģenerālais plāns ar proj.teritorijas apgaismes tīkliem	ELT-02

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta ELT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs: *Ēriks Paegle, 70-2923*
vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.

22.02.2016. _____
paraksts

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

1. Latvijas būvnormatīvi (LBN)
2. Latvijas energostandarti (LEK)
3. "Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumi", Rīga 1993.g.
4. "ALD" gaismekļu katalogs
5. "RAYCHEM" kabeļu aksesuāru katalogs
6. "Aizsargjoslu likums", Rīga 1997.25.02.
7. "DRAKA CABLES" produktu katalogs
8. "JAUDA" tehniskie katalogi

Arhīva reģistrācijas Nr.:			
Paraksts un datums:			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.
Būvprojekta vad.	Dz. Bernhards		22.02.2016
ELT daļas vad.	Ē. Paegle		22.02.2016
Izstrādāja	Ē. Paegle		22.02.2016

Pasūtītājs: Līvānu novada dome
reģ. Nr. 90000065595

Būvobjekta nosaukums un adrese:
Skvēru un piegulošās teritorijas labiekārtojums, 1.kārta
Rīgas ielā 103, Līvānos, Līvanu nov.,kad. numurs 7611 005 2311
Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvanu nov.,kad. numurs 7611 005 2312

Lapas nosaukums:
VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Pasūtījums: 16-02

Stadija	Lapa	Lapu sk.
BP	ELT-01	2
Mērogs:	B/M	

SIA "A 2 C",
būvkom. reģ. Nr. 1807-R
a2c@btv.lv

Lapas kārtas Nr.