



Līkumu nostiprinājuma bloki



- PIEZĪMES:
1. Betonu tieši ieliet izraktajā (sagatavotā) gruntī (starp bloku un grunti nedrīkst atrasties brīva telpa).
 2. Pārbaudes spiediens 8 bar.
 3. Betona blīvums 2.3 t/m3.

Trejbabalu nostiprinājuma bloki



firma L4

Rīga, Jelgavas iela 90

Tālr.: +371 67500180

Fakss: +371 67500181

PASŪTĪTĀJS:

Līvānu novada dome

OBJEKTS:

Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 2015-CP/419-30		
				Līkumu un trejbabalu nostiprinājuma bloki	Arhīva Nr. L4CP 15_01		
B.pr.d.vad.	L.Ozola		04.07.2016.		Mērogs: 1:500		
Projektēja	L.Ozola		04.07.2016.		Stadija	Lapas	Ras.Nr.
Pārbaudīja	M.Ozoliņa		04.07.2016.		BP		ŪKT-50