

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Jēkabpils		
20.02.2015.	33-6/393	SIA „Firma L4” būvprojekta vadītājam
06.02.2015.	393/33-6	L.Soldatenko kdzei
TN		Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004

Par tehniskā projekta "Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā" izstrādi.

Atbildot uz Jūsu iesniegumu par tehniskajiem noteikumiem „Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā” tehniskā projekta izstrādei,

- akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” (turpmāk – Sabiedrība) Jēkabpils iecirknis informē, ka veicot tehniskā projekta izstrādi jāievēro šādi noteikumi:

- minētajā teritorijā izbūvēti vidējā spiediena sadales gāzesvadi.

Informāciju par esošo vidējā un zemā spiediena sadales gāzesvadiem un gāzesvadu iekārtu novietnēm var saņemt Sabiedrības Jēkabpils iecirknī, Saules ielā 12-40, Līvānos, tel. 653 42906.

Izstrādājot tehnisko projektu jāievēro šādi nosacījumi :

- 1) projektā uzrādīt esošo vidējā spiediena gāzesvadu un gāzesvadu iekārtu novietnes;
- 2) precizēt gāzesvadu dziļumus dabā, pieaicinot Sabiedrības Jēkabpils iecirkņa pārstāvi, tālrunis 653 42906;
- 3) veikt pasākumus esošo gāzesvadu un to iekārtu saglabāšanai;
- 4) projektu izstrādāt atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem, skiču stadijā saskaņot ar Sabiedrības Jēkabpils iecirkni;
- 5) ja rekonstrukcijas un projektēšanas gaitā rodas nepieciešamība gāzesvadu pārlikšanai, šiem darbiem jāizņem atsevišķi tehniskie noteikumi. Gāzesvadu pārlikšanu, kā arī pārlikšanai nepieciešamo projektu, pasūta un veic pasūtītājs saviem spēkiem par ielas renovācijai un/vai rekonstrukcijai paredzētajiem līdzekļiem. Gāzesvadu armatūru kapes jā saglabā, nepieciešamības gadījumā – jāpaceļ vai jāpazemina; kondensāta savācēju caurules jāpagarina vai jāsaīsina.
- 6) kapju pacelšanu (pazemināšanu) veic pasūtītājs saviem spēkiem par ielas renovācijai un/vai rekonstrukcijai paredzētajiem līdzekļiem, saskaņā ar LV NS GS 17:2010;

- 7) gāzes bīstamos darbus – kondensāta savācēju cauruļu pagarināšanu vai saīsināšanu veic a/s "Latvijas Gāze" Jēkabpils iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaks.

Izstrādāto tehnisko projektu **saskaņot ar Sabiedrības Jēkabpils iecirkni.**

Pielikumā – esošo gāzesvadu shēma.

Komercpilnvarnieks
Jēkabpils iecirkņa vadītājs



G. Martukāns.

A.Baika
653 42906

