


Piezīmes:

1. Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu;
2. Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētās smiltis;
3. Caurulvadu ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizlēgts veikt slapjā tranšējā;
4. Gruntsdēns atskūšanās laikā tranšējas izmantot gruntsdēnu pazemināšanas iekārtu;
5. * Norādītie dāļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
6. Visu esošo kanalizāciju un ūdensvadu caurulvadu materiālus un diametrus precizēt, atrotot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

Projektētājs:  Izstrāde Rīga Rīga, jelgavas iela 90 Tālr.: +371 75001180 Fakss: +371 75001181		Pasūtītājs: Līvānu novada dome					
Objekts: Fabrikas, Cēlniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā							
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 2014-CP/RB46-08 Arhīva Nr. L4CP 14_10		
Būvpr. vad.	L. Ozola		14.01.2016	Cēlniecības iela LK1 garenprofils	Mērogs: Mh1:500; Mv1:100		
Projekta	L. Ozola		14.01.2016		Stadija	Lapas	Ras.Nr.
Pārbaudīja	M. Ozolina		14.01.2016		BP	/	UKT-33