

*SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU*  
*„LĪVĀNU SILTUMS”*

Reģ. Nr. 40003482591, Zaļā iela 39, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, tālr. 65307240, fakss 65307243  
e-pasta adrese: [livanu\\_siltums@livanusiltums](mailto:livanu_siltums@livanusiltums)

Līvānos

2015.gada 13.augustā  
Nr.1-16/188-15


SIA “Firma L4”  
Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004

*Par tehnisko noteikumu izsniegšanu*

SIA “Līvānu siltums” izsniedz tehniskos noteikumus **ūdensvada un kanalizācijas tīklu** projektēšanas darbiem būvprojekta “Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā” izstrādei.  
Objekts: SIA “Līvānu siltums” katlumāja Celtniecības ielā 1A, kadastra Nr. 76520010075.


1. Ūdens patēriņš katlu mājā:
  - maksimālais ūdens patēriņš 20 m<sup>3</sup>/st.
  - gada vidējais patēriņš 2000 m<sup>3</sup>
2. Novadītie sadzīves notekūdeņi:
  - maksimālais novadītais daudzums 4 m<sup>3</sup>/st.
  - gadā vidēji novadītais daudzums 450 m<sup>3</sup>
3. Novadītie nosacīti tīrie notekūdeņi:
  - maksimālais novadītais daudzums 5 m<sup>3</sup>/st.
  - gadā vidēji novadītais daudzums 500 m<sup>3</sup>

Valdes priekšsēdētājs



Valērijs Priluckis

Voldemārs Seilis  
28318643

 **SAŅEMTS**  
Dat. 17.08.2015  
Nr. 1361  
Nodots LANGENFELS