Posmā B-C pirms darbu sākuma atšurfēt esošo 6kV kabeli un precizēt tā novietojumu. Projektējamo 20kV kabeli guldīt 0.2m attālumā no esošā.

Aizsargcaurule Ø160 1250N L= 19m
Proj. Al-24-3x(1x240)+Cu35mm² L=1217m

Aizsargcaurule Ø160 1250N L= 10m
Proj. Al-24-3x(1x240)+Cu35mm² L=1217m

Esošos kabeļus aizsargāt ar aizsargčaulu Ø160 L= 4x9m

Aizsargcaurule Ø160 1250N L= 10m
Proj. Al-24-3x(1x240)+Cu35mm² L=1217m

Aizsargcaurule Ø110 1250N L=19m

Aizsargcaurule Ø110 1250N L=10m

Aizsargcaurule Ø110 1250N L=10m

Lapu savietojuma līnija ELT-3
ELT-2

Lapu savietojuma līnija ELT-4
ELT-3

firma L4 Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 67500180 Fakss: +371 67500181	PASŪTĪTĀJS: Līvānu novada dome OBJEKTS: Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 2015-CP/419-30		
B.pr.d.vad.	P.Tauriņš		14.08.2016.	Apgaismojuma tīklu plāns. 3.lapa	Arhīva Nr. L4CP 14_10		
Projektēja	P.Tauriņš		14.08.2016.		Mērogs: 1:500		
Pārbaudīja	J.Langenfelds		14.08.2016.		Stadija	Lapas	Ras.Nr.
					BP		ELT-3