



Valsts vides dienests

DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65423219, fakss 65426545, e-pasts daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Daugavpilī

Tehniskie noteikumi Nr. DA15TN0172

(izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 13. panta otro un ceturto daļu, MK 27.01.2015. noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 2. p., 13. p. un pielikuma 10.9. p. prasībām)

Derīgi līdz: 2020. gada 27. septembrim

Persona, kura
gatavojas
veikt darbību
(iesniedzējs) :

LĪVĀNU NOVADA DOME

(iesniedzēja vārds un uzvārds (juridiskai personai – nosaukums un

Reg. Nr. 90000065595

reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, publiskai personai vai tās iestādei -

Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, tālr. 65307250,
e-pasts: dome@livani.lv

nosaukums, adrese, fiziskai personai – deklarētās dzīvesvietas adrese vai
dzīvesvietas adrese, kurā tā ir sasniedzama), tāluņa numurs un elektroniskā
posta adrese

Paredzētā darbība:

Sekojošu LĪVĀNU SILTUMS SIA teritorijā esošu ēku un
būvju nojauksana:

- sāls noliktavas ēkas ar kadastra Nr. 7652 001 0075 005;
- filtrācijas stacijas ēkas ar kadastra Nr. 7652 001 0075 006
(ēka tiks nojaukta daļēji);
- 2 mazuta sūknētavu ēku ar kadastra Nr. 7652 001 0075 007
un Nr. 7652 001 0075 008;
- 5 mazuta rezervuāru ar kadastra Nr. 7652 001 0075 015, Nr.
7652 001 0075 016, Nr. 7652 001 0075 017, Nr. 7652 001
0075 018, Nr. 7652 001 0075 019;
- depo ēkas ar kadastra Nr. 7652 001 0069 001;
- ugunsdzēsēju putu sagatavošanas ēkas;
- palīgēkas;
- naftas rezervuāra pazemes tilpnes.

Paredzētās darbības
norises vieta:

Zemes ar kadastra Nr. 7652 001 0075 zemes vienībās ar kadastra
Nr. 7652 001 0075 un Nr. 7652 001 0023, Celtniecības ielā 7a,
Līvānos, Līvānu novadā.

Pamatojums :

Iesniedzējas 24.08.2015. iesniegtais iesniegums un 21.09.2015.
iesniegtā papildus informācija tehnisko noteikumu saņemšanai.

Administratīvā procesa dalībnieku viedokļi un argumenti: Valsts vides dienesta Daugavpils
reģionālā vides pārvaldē (*turpmāk – VVD Daugavpils RVP*) nav saņemti.

Vides aizsardzības prasības un uzliktie tiesiskie pienākumi:

1. Paredzētās darbības veikšanas laikā ievērot Līvānu novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktās prasības.
2. Ievērot Būvniecības likuma, MK 26.09.2014. noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi", MK 01.10.2014. noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” (*turpmāk – Noteikumi Nr. 529*) prasības.
3. Ievērot Aizsargjoslu likuma prasības. Nemot vērā, ka paredzēto darbību norises vieta daļēji atrodas divu šajos tehniskajos noteikumos minētajā teritorijā esošu ūdensapgādes urbumu (Nr. 41 un Nr. 42) kīmiskajā aizsargjoslā, īpašu uzmanību pievērst Aizsargjoslu likuma 39. panta 3) p. un 4) p. prasībām.
4. Ievērot MK 03.11.2009. noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”, MK 16.12.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” prasības. Nepieciešamības gadījumā paredzēt pasākumus smaku, putekļu emisijas samazināšanai.
5. Ievērot MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasības. Ēku, būvju nojaukšana jāveic tā, lai nepārsniegtu MK 07.01.2014. noteikumu Nr 16 2. pielikumā noteiktos trokšņa robežlielumus. Nepieciešamības gadījumā jāparedz pasākumi trokšņa samazināšanai.
6. Ievērot Atkritumu apsaimniekošanas likuma, MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” un MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķešanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasības. Nepiesārņot gruntu un pazemes ūdeņus.
 - 6.1. Nodrošināt ēku, būvju nojaukšanas gaitā radušos atkritumu savākšanu un tālāku utilizāciju, t.i. nodošanu atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, kuram ir atļauja attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanai. Nodrošināt būvju nojaukšanas rezultātā radušos atkritumu uzskaiti saskaņā ar MK 15.04.2014. noteikumu Nr. 199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
 - 6.2. Nepieļaut ēku, būvju nojaukšanas gaitā radušos atkritumu uzglabāšanu ilgāk par trim mēnešiem.
 - 6.3. Būves demontāžas būvbedri ir atļauts aizbērt tikai ar reģenerētiem būves nojaukšanas atkritumiem.
 - 6.4. Ēku, būvju nojaukšanas gaitā nepieļaut teritorijas piesārņošanu, piegružošanu un pēc būvniecības darbu pabeigšanas veikt teritorijas sakopšanu, labiekārtošanu.
 - 6.5. Divas nedēļas pirms 5 mazuta rezervuāru, naftas rezervuāra pazemes tilpnes un to caurulvadu pārvietošanas lietošanai nederīgā stāvoklī un pārvietošanas par šo darbu uzsākšanu informēt VVD Daugavpils RVP.
 - 6.6. Likvidējot rezervuārus (tai skaitā nododot metāllūžos vai izvietojot atbilstošā vietā, kur nevar izplatīties piesārņojums), tos pārveidot tā, lai turpmākai lietošanai tie būtu nederīgi (piemēram, sagriežot vai izurbjot tajos caurumus).
 - 6.7. Azbestu saturošo siltumizolācijas tīklu nojaukšanas gadījumā, ievērot MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 301 „Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu” prasības.
 - 6.8. Lai nepieļautu naftas produktu noplūdi vidē no būvniecības darbos izmantojamās tehnikas, paredzēt absorbētu atrašanos paredzētās darbības veikšanas vietā.
(Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 12.p., 13. p., 4. pants, 19. pants, 20. panta septītā daļa, likuma „Par piesārņojumu” 5.p.)
7. Pēc naftas produktu rezervuāru demontēšanas, dotajā teritorijā nodrošināt grunts vai pazemes ūdeņu izpēti. Nemot vērā grunts vai pazemes ūdeņu veiktās izpētes rezultātus par dotās teritorijas iespējamo piesārņojumu ar naftas produktiem, ja izvērtē teritorijā esošo 4 monitoringa urbumu turpmāka izmantošanas lietderība. Gadījumā, ja, piemēram, dotajā teritorijā netiks konstatēts piesārņojums ar naftas produktiem, jānodrošina augstāk minēto

monitoringa urbumu likvidāciju (tamponāžu) saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlēm” prasībām rezultātus.

8. Pamatojoties uz atjaunoto 1937. gada Civillikumu nepieļaut zaudējumu nodarīšanu blakus esošām teritorijām un zemes īpašniekiem. Neierobežot servitūtu vai citi apgrūtinājumu izmantošanu bez rakstiska saskaņojuma ar servitūtu vai apgrūtinājumu lietotājiem. Paredzētās darbības realizācija jāveic tā, lai neradītu traucējumus vai apgrūtinājumus saistībā ar piegulošo teritoriju izmantošanas iespējām. Nepieļaut augsnes eroziju.
9. Veicot šajos tehniskajos noteikumos minētās darbības nepieļaut saglabājamo koku bojāšanu. Racionāli izmantot dabas resursus. (*Noteikumu Nr. 529 135. p.*). Koku ciršanas gadījumā ārpus meža nepieciešams ievērot MK 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” prasības.
10. Būvniecības atkritumu pārvadāšanas gadījumā, saņemt atkritumu pārvadāšanas atļauju saskaņā ar MK 13.09.2011. noteikumu Nr. 703 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību” prasībām.
11. Vismaz 14 dienas pirms šajos tehniskajos noteikumos minētā objekta nodošanas ekspluatācijā, iesniegt VVD Daugavpils RVP iesniegumu atzinuma par objekta gatavību ekspluatācijai saņemšanai saskaņā ar Noteikumu Nr. 529 206. p. prasībām. Iesniegumam jāpievieno ziņojumu, kurā jānorāda demontēto rezervuāru bijušo izvietojumu; rezervuāru materiālu un tilpumu; rezervuāru tehnisko stāvokli; rezervuāru likvidēšanas veidu un vietu; pēc naftas produktu rezervuāru demontēšanas veiktās grunts vai pazemes ūdeņu izpētes rezultātus.

Izvērtētā dokumentācija:

1. Līvānu novada domes 19.08.2015. vēstule Nr. 2-1.6/15/2682 uz 1 lapas un tai pielikumā pievienota Zemesgrāmatu apliecības (zemes ar kadastra Nr. 7652 001 0075, Celtniecības ielā 7a, Līvānos, Līvānu novadā) kopija uz 4 lpp.
2. Līvānu novada domes būvniecības un infrastruktūras daļas vadītāja, būvinspektora Inta Svirksa 24.08.2015. elektroniski iesniegtā vēstule.
3. Līvānu novada domes 16.09.2015. vēstule Nr. 2-1.6/15/2882 uz 1 lapas un tai pielikumā pievienota sekojoša dokumentācija:
 - a) Zemes ar kadastra Nr. 7652 001 0075 zemes vienību ar kadastra Nr. 7652 001 0075 un Nr. 7652 001 0023, Celtniecības ielā 7a, Līvānos, Līvānu novadā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu kopijas uz 2 lapām.
 - b) Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra 11.09.2015. vēstule Nr. 4-6/1827 par aizsargjoslu aprēķinu ap ūdensapgādes urbumiem (Nr. 41 un Nr. 42) zemes ar kadastra Nr. 7652 001 0075 zemes vienībās ar kadastra Nr. 7652 001 0075 un Nr. 7652 001 0023, (Celtniecības ielā 7a, Līvānos, Līvānu novadā) uz 2 lpp.

Saskaņā ar MK 30.01.2015. noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 25.1 un 25.2. p. prasībām, šajos tehniskajos noteikumos norādītās vides aizsardzības prasības Valsts vides dienests var grozīt visā tehnisko noteikumu darbības laikā, ja:

- konstatēta piesārņojuma negatīvā ietekme uz cilvēku veselību vai vidi, kas nebija zināma līdz tehnisko noteikumu izsniegšanas dienai;
- izdarīti grozījumi vides aizsardzības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos.


Saskaņā ar MK 27.01.2015. noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 26. punkta prasībām, tehniskajos noteikumos norādītās vides aizsardzības prasības Valsts vides dienests var grozīt pēc savas iniciatīvas, ievērojot šo noteikumu 25. punktā minētos nosacījumus, vai pamatojoties uz iesniedzēja vai trešās personas iesniegumu.

Šos tehniskos noteikumus viena
Vides pārraudzības valsts birojā (mēneša laikā no to spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt tehnisko noteikumu apstrīdešanu ies Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045), iesniegumu par LV-5401).
niedzot VVD Daugavpils RVP (Raiņa iela 28, Daugavpils,

Pielikumā:

- Zemes (ar kadastra N
0075 Celtniecības ielr. 7652 001 0075 zemes vienības ar kadastra Nr. 7652 001 apgrūtinājumu plāna kā 7a, Līvānos, Līvānu novadā) robežu, situācijas un
- Zemes (ar kadastra N
0023 Celtniecības ielr. 7652 001 0075 zemes vienības ar kadastra Nr. 7652 001 apgrūtinājumu plāna kā 7a, Līvānos, Līvānu novadā) robežu, situācijas un
spija uz 1 A3 lapas.

Direktora p.i.



G. Novika

2015. gada 28. septembris

(datums)

Pudāne, 65425731,
aija.pudane@daugavpils.vvd.gov.lv