


1. Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu;
2. Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm ielīdzinošās kārtas no bīletētās smilts;
3. Caurulvadus ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;
4. Gruntsdūdens atšķūšanās no tranšējas izmantot gruntsdūdens pazemināšanas iekārtu;
5. * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
6. Visu esošo kanalizācijas un ūdensvada caurulvadus materiālus un diametrus precizēt, atrotot tos pirms jauno materiālu pašūšanas.

Projeklētājs:  firma L4 Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 7500180 Fakss: +371 7500181		Pasūtītājs: Līvānu novada dome			
Objekts: Fabrikas, Cēlniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā		Amats Uzvārds		Paraksts	Datums
Būvpr. vad. L. Ozola		22.09.2016		Lapas nosaukums: Līguma Nr. 2014-CP/846-08 Arhīva Nr. L4CP 14_10	
Projektēja L. Ozola		22.09.2016		no Saules ielas līdz Cēlniecības ielai U1 garenprofils	
Pārbaudīja M. Ozoliņa		22.09.2016		Mērogs: Mh1:500; Mv1:100 Stadija Lapas Ras.Nr. BP ūKT-34	