



PIESLĒGUMS AKĀ D1000 AR KRĪTCAURULI




TIPVEIDA KANALIZĀCIJAS SKATAKA (Hp>500mm)

PLĀNS




GRIEZUMS




SPIEDIENA DZĒŠANAS AKA


Plāns



Griezums




PIESLĒGUMS AKĀ DN1500 AR KRĪTCAURULI



APZĪMĒJUMI

1	Akas pamatne
2	Grodi (betona marka C25/30, W-10)
3	Blīvējums
4	Caurule PP OD200
5	Pārseguma plātne
6	Regulējamie gredzeni (ja nepieciešams)
7	Vāks, projektējamā slodze
-braucamā daļa > 400 kN (peldošā tipa)	
-citur >250 kN	
8	Aizsargčaula cauruļvada iebūvei sienā
9	Kāpšļi
10	Hidroizolācija(dubulta apsmērētā)
11	Tērauda plāksne 350x350x20
12	Spiediena caurule DN80 (nerūsējošā tērauda)
13	Paštecības kanalizācijas caurule OD200
14	Uzmavu līkums 90°
15	Uzmavu trejgabals 90°
16	Līkums 45°
17	Caurules stiprinājums pie akas sienas (stiprinājums - nerūsējošais tērauds)



firma L4

Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

PASŪTĪTĀJS:

Līvānu novada dome

OBJEKTS:

Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 2015-CP/419-30
B.pr.d.vad.	L.Ozola		04.07.2016.	Kanalizācijas pārkrituma aka Spiediena dzēšanas aka Principiālie risinājumi	Arhīva Nr. L4CP 15_01
Projektēja	L.Ozola		04.07.2016.		Mērogs: -
Pārbaudīja	M.Ozoliņa		04.07.2016.		Stadija Lapas Ras.Nr.
					BP ŪKT-45