


Urbuma punkts



□ □ □ □ □

Asfalts



Augsn



Uzbērumš, dolomītu šķembas ar granti



Uzbērumš, smilts ar oļiem un grants
graudiem



Uzbērumš, smilts putekļu maisījums



Uzbērums, putekļu grunts



Uzbērums, jaukta grunts ar humusa
piejaukumu



Smilts, putekļu maisījums



Smilts



Betona plāksne



Putekly grunts




Putekļu grunts (morēna)



Jaukta grunts ar humusa piejaukumu,
smilts putekļu maisījums



Putekļi ar organiskajiem piejaukumiem un orgenogēni putekļi



Kūdra



Dolomīts

1. Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu;
2. Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētas smilts;
3. Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;
4. Gruntsūdens atsūkņēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;
5. * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
6. Visu esošo kanalizācijas un ūdensvada cauruļvadu materiālus un diametrus precizēt, atrokot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

<div>Projektētājs:</div> <div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>firma L4</div><div>Rīga, Jelgavas iela 90</div><div>Tālr.: +371 7500180</div><div>Fakss: +371 7500181</div></div>		<div>Pasūtītājs:</div> <div>Līvānu novada dome</div>						
		<div>Objekts:</div> <div>Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā</div>						
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<div>Lapas nosaukums:</div> <div>Celtniecības iela K1 garenprofils</div>		Līguma Nr. 2014-CP/846-08		
Būvpr.d.vad	L. Ozola		22.09.2016			Arhīva Nr. L4CP 14_10		
Projektēja	L.Ozola		22.09.2016			Mērogs: Mh1:500; Mv1:100		
Pārbaudīja	M. Ozoliņa		22.09.2016			Stadija	Lapas	Ras.Nr.
						BP		ŪKT-24