

ŪKT DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums
ŪKT-1	Vispārīgie rādītāji.
ŪKT-2	Ģenerālpārskats ar ŪK tīkliem
ŪKT-3	Kanalizācijas K1 garenprofils
ŪKT-4	Cauruļvada izbūve būvgrāvī
ŪKT-5	Kanalizācijas aku principiālie risinājumi
ŪKT-6	Aku vāku izbūves risinājumi
ŪKT-7	Pārplūdes aka. Plāns. Griezumi A-A. B-B.
ŪKT-8	Izplūdes vieta

KANALIZĀCIJAS SISTĒMU PARAMETRI

Sistēmas nosaukums	Apzīmējums	Caurules materiāls	Caurules diametrs (mm)	Kopgarums (m)
Spiedvads (CC 22230103)	K1S	PE100 SDR17 PN10, PE	OD160	11.0
Paštecības kanalizācija (CC 22230103)	K1	PP, 8kN/m2	OD200	98.0













PROJEKTĒJAMO BŪVJU GALVENIE PARAMETRI

Nosaukums	Parametri
NAI būvniecība ( CC222302)	Bioloģisko NAI ar ražību 2x30 m3/dnn būvniecība, pieslēgšana pie esošās kanalizācijas sistēmas un elektroapgādes tīkliem, labiekārtošana


IZMANTOJAMO UN PIEVIEŅOJAMO DOKUMENTU SARAKSTS

Apzīmējums	Izmantojamie un pievienojamie dokumenti
Projektēšanas uzdevums.	Līvānu novada pašvaldības projektēšanas uzdevums
Tehniskie noteikumi no 12.10.2017	Līvānu novada Rudzātu pagasta komunālās saimniecības parvalde
Nr.DA15TN0037 no 06.03.2015	Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi
Nr.DA17VL0077 no 21.10.2017	Valsts vides dienests lēmums
Nr.L/1-34/288 no 13.07.2017	VSIA "Zemkopības nekustamie īpašumi" TN

APZĪMĒJUMI

Projektējamais	Esošais	Nosacītie apzīmējumi
 K1	 K	Sadzīves kanalizācija
 K1-1	 EK-1	Kanalizācijas skataka
 K1S		Kanalizācijas spiedvads
 TS		Tehnoloģiskie cauruļvadi
		Virszemes elektroapgādes līnijas
 V1		Pazemes elektr. kabelis līdz 0.4kV
		Žogs
		NAI apkalpošanas ceļš
		Likvidējamie demontējamie objekti

TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS  
NOVIETOJUMA SHĒMA



ŪKT KOMPLEKTA PAMATRĀDĪTĀJI

Sistēmu nosaukumi	Nepieciešam. spiediens ievadam ūd.st.,m	Aprēķina patēriņš			Piezīmes
		m³dnn(vidē.)	m³/h	l/s	
Sadzīves kanalizācija K1		60,0	4,7	2,09	

Šā būvprojekta ŪKT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

ŪKT daļas vadītājs **Tatjana Loginova 3-00548**  
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

10.2017.  
(datums)

(paraksts)

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve Projekta "Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve. "Attīrīšanas iekārtas", Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu novads" aktualizācija			
Proj. Vadītāja	T.Loginova		10.2017.	Lapas nosaukums Vispārīgie rādītāji			
Daļas vadītāja	T.Loginova		10.2017.				
Izstrādāja	J.Macijevskis		10.2017.				
				Objekta reģistrācijas Nr.		LNP/2-13.1.2./17/534	
Inv.Nr.				Proj. stadija	Marka	Lapa	Lapas
				BP	ŪKT	1	8



**Ekolat sia**  
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R  
Daugavpils, LV-5401  
1.Preču 30a tālr.654-24646