



Nr.	Nosaukums	Tips	Mērvienība		
				Skaitis.	Piezīmes.
1	Ārējie elektroapgādes tīkli				
	Kabelis ar vara dzīslām	YYY-J 5x6,0 mm2	m	28	
	Kabelis ar vara dzīslām	YYY-J 5x4,0 mm2	m	16	
	Kabelis ar vara dzīslām	YYY-J 5x2,5 mm2	m	10	
	Kabelis ar vara dzīslām	YYY-J 3x2,5 mm2	m	16	
	Kabelis ar vara dzīslām	YYY-J 3x1,5 mm2	m	20	
	Kabelis ar vara dzīslām	YYY-J 3x1,0 mm2	m	12	
	Ārēja sav.uzmāva 3-dzīslu kabeliem	1,0-1,5 mm2	gab.	5	
	Caurule, gofrēta	PE, 75mm, 750N	m	12	Evocab HARD
	Caurule, gofrēta	PE, 75mm, 450N	m	74	Evocab FLEX
	Signāllente		m	47	
	Konisks, cink. tēr. apgaismojuma stabs, L=4,4m	Ø60mm,Ø122mm	gab.	1	4,0m virs zemes
	Apgaismojuma staba pamats, betona ar blīvējumu		kompl.	1	P-0.8
	Ielu gaismeklis	70W E27 VVG IP65	kompl.	1	
	Kontaktligzda	16A 230V IP44	gab.	1	
	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi		kompl.	1	
2.	Sadalņu iekārtas un ierīces				
	Sadalne 650x400x230mm ar montāžas plati, DIN sliedi un stiprinājumiem	IP65,metāla	kompl.	1	(GS-1)
	Statne	S-2	gab.	1	JAUDA
	Lielā noseγκārba	NK-2	gab.	1	JAUDA
	Ķemmveida fāzes kopne	3f,12 mod.	kompl.	2	
	Pārslēdzis, 3-fazīgs,400V,Din sliedei, 3-pozīciju	In=20A	gab.	1	
	Automāts	1B6A	gab.	1	
	Automāts	1B10A	gab.	2	
	Automāts	1C16A	gab.	1	
	Automāts	3C16A	gab.	1	
	Pārslēdzis 1pol. , 3 pozic.	10A	gab.	1	
	Krēslas sledzis ar krēslas devēju		gab.	1	ABB TW1
	Taimers				ABB ATS-1M
	B+C klases pārsprieguma novadītājs TN-C sistēmai	P-HMS 280 3	kompl.	1	
	Termostats ar iebūvētu sensoru sadalnēm		kompl.	1	
	Sildītājs sadalnēm	0.1 kW	gab.	1	
	Zemējuma kopne		kompl.	1	
	Nulles kopne		kompl.	1	
	Kontaktdakša	32A 400V IP65	gab.	1	
	Kontaktligzda	32A 400V IP44	gab.	1	
	Kabelis ar vara dzīslām	NYM 2x1.0mm2	m	3	
	Kabelis ar vara dzīslām	NYM 3x2.5mm2	m	1	
	Kabelis ar vara dzīslām	NYM 5x4.0mm2	m	2	
1.Projekts izstrādāts saskaņā ar iesniegtiem tehniskiem uzdevumiem. 2. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem. 3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analoģu izstrādājumu. 4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktiem pēc projekta izstrādāšanas. 5. Visus iekārtu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve: Projekta "Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve. "Attīrīšanas iekārtas", Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu novads" aktualizācija	
				Lapas nosaukums Specifikācija (ELT daļa)	
Izstrādāja	A.Drīzļionoks		10.2017.	Obj.Reģ.Nr.:LNP/2-13.1.2./17/534	
Inv.Nr.	Paraksts	Datums		Pr. Stadija BP	Marka IS
				Lapa 1	Mērogs -
				 <b>Ekolat sia</b> Daugavpils, 1.Preču 30a T.65424646	

Nr.	Nosaukums	Tips	Mērvienība		
				Skaitis.	Piezīmes.
	Vara 1dzīslu kabelis, melns	H07V-K 1x6mm <sup>2</sup>	m	6	
	Zemējuma vads dz/zaļš	H07V-K 1x16 mm <sup>2</sup>	m	3	
<b>3.</b>	<b>Zemējuma kontūrs</b>				
	Zemējuma stienis	D16; 5000mm.	gab.	3	
	Pretkorozijas lenta		gab.	1	J.PROPSTER
	Horizontālais zemētājs	Fe/Zn 30mm x 3.5mm	m	10	
	Zemējuma izvads, apaļstieple	Fe/Zn D10mm.	m	3	
	Zemējuma vads dz/zaļš	H07V-K 1x16 mm <sup>2</sup>	m	2	
	Parējas spaile	SM2.11	gab.	1	ENSTO
	Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi		kompl.	1	
<b>4.</b>	<b>Pamatdarbi</b>				
	Tranšeju rakšana/aizberšana ar blīvēšanu 1 vai 2 kabelim/caurulēm, 0.7 m dziļumā		m	26	
	Tranšeju rakšana/aizberšana ar blīvēšanu 3 vai 4 kabelim/caurulēm, 0.7 m dziļumā		m	10	
	Tranšeju rakšana/aizberšana ar blīvēšanu 1 vai 2 kabelim/caurulēm, 1.0 m dziļumā		m	15	
	Tranšeju rakšana/aizberšana ar blīvēšanu zem.konturam		m	10	

1.Projekts izstrādāts saskaņā ar iesniegtiem tehniskiem uzdevumiem. 2. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem. 3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analoģu izstrādājumu. 4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktiem pēc projekta izstrādāšanas. 5. Visus iekārtu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.							
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<b>Būve:</b> Projekta "Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve. "Attīrīšanas iekārtas", Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu novads" aktualizācija			
				<b>Lapas nosaukums</b> Specifikācija (ELT daļa)			
Izstrādāja	A.Drižļionoks		10.2017.	Obj.Reg.Nr.:LNP/2-13.1.2./17/534			
Inv.Nr.	Paraksts	Datums		Pr. Stadija BP	Marka IS	Lapa 2	Mērogs -
						<b>Ekolat sia</b> Daugavpils, 1.Preču 30a T.65424646	