

EL RASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
EL - 1	Elektroapgāde. Vispārīgrie rādītāji	
EL - 2	Elektroapgāde. 1. stāva plāns ar elektroīku	
EL - 3	Elektroapgāde. 2. stāva plāns ar elektroīku	
EL - 4	Elektroapgāde. Mansarda plāns ar elektroīku	
EL - 5	Elektroapgāde. Sadalnes S1 shēma	
EL - 6	Elektroapgāde. Sadalnes S2 shēma	
EL - 7	Elektroapgāde. Sadalnes S3 shēma	
EL - 8	Elektroapgāde. Specifikācija	

VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

Projekta EL dala izstrādāta saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības Darba uzdevumu, arhitektūras-celtniecības un apkures-vēdināšanas projekta daļu risinājumiem un esošās situācijas apsekšanas rezultātiem.

Sakarā ar to, ka esošā skolas elektroinstalācija un esoše gaismeklī ir morāli un fiziski nolietojušies (izņemot dažas renovētas telpas), vietām pat tādā stāvoklī, ka var radīt apdraudējumu apkārtējiem, projektā, saskarjojot ar ar novada pāšvaldību, paredzēta jaunu gaismekļu uzstādīšana un elektroinstalācijas nomaija.

Gaismeklī izvēlēti, lai nodrošinātu nepieciešamo argaisnojuma līmeni telpās saskaņā ar LR MK 2002. gada 27. decembra Noteikumiem Nr.610 "Higienas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm" un standartu LVS EN 12464-1 "Gaisma un argaisnojums. Darbvieta argaisnojums. 1. daļa: Darbvietas telpās". Izvēloties gaismeklus, ļemta vērā to cena, ekonomiskums ekspluatācijā un atbilstība pielietojumam. LED spuldzes nav pieļielotas, jo ES sertificēto LED spuldžu cenas 20-30 reižu (atkārtojā no iaudas) pārsniedz projekta pieļieloto luminescento spuldžu T5 un T8 cenu.

IEKŠĒJĀS ELEKTROIETĀSES

Projektā paredzēts:

- demontēt esošos iekšķojos elektroīkus, izņemot renovētās telpās;
- izbūvēt jaunus spēka(kontaktrozeš) un argaisnojuma tīklus.
- Skolas telpu elektroapgāde paredzēta no esošā kabeja ievada.

Tīkla spriegums 400/230 V ar ciešu zemētu neitrāli.

Projektā paredzētā kopīgā uzstādītā jauda - 24,8 kW, paredzamā vienlaicīgā maksimālā slodze - 19,5 kW(lapr=32,5 A).

A�režķinātā argaisnojuma slodze - 6,4 kW. Sagaidāmais elektroenerģijas patēriņš skolas argaisnojumam - 5530 kWh/m²/gadā.

Lai sātinātu līniju garumu un tuvinātu aizsardzības aparātus patēriņš, katrā stāvā paredzēts grupu sadalnes, pie kurām pieslēgti patēriņi. Renovēto telpu patēriņš pieslēgt projektējamam elektroīkam saskaņā ar shēmām lapās EL-5...7 un novādījumiem stāvuplānos EL-2...4.

Elektroinstalāciju izplidīti slēpti - zem apdares virsmām. Mansarda stāvā visus kabējus ievilkta PVC caurulēs. Visas sienu un pārsegumu šķērsošanas vietas aizpildīti ar ugunsizturīgu materiālu.

Kontaktrozes paredzētas ar zemējuma kontaktu unar "bērnu aizsardzību". Zemejuma kontaktus pievienot sadalīju zemējuma kopnēm ar atsevišķu kabeļa dzīslu. Arī visu citu elektroīerīču metāliskās daļas, kas normāti darba režīmā neatrodas zem sprieguma, ļāsazemē saskārā ar līo montāžas instrukcijām.

APZĪMĒJUMI PLĀNOS

Apzīmējums	Nosaukums
	Uz virsmas stiprināms gaismeklis 4 fluorescentām spuldzēm UX-CLASSIC AS/N, NC PAR-V 4x14W, 350G ražotājs OMS, Slovākija
	Tas pats 2 fluorescentām spuldzēm UX-CLASSIC AS/N, NC PAR-V 15 2x35W, 350G, ražotājs OMS, Slovākija
	Tas pats, ar autonomu rezerves barošanas bloku, 1h
	Tāteles gaismeklis montāžai uz kronšteiniem ar asimetrisku atstarotāju, AS/M/S136, ražotājs Svet_tehnolo, Krievijā
	Uz virsmas montējams gaismeklis, P55, ar 2 spuldzēm 18W, TCW060, ražotājs PHILIPS
	Tas pats, ar autonomu rezerves barošanas bloku, 1h
	Uz virsmas montējams gaismeklis, ar 2 spuldzēm 18W, UX-TUBUS 291 2x18W/840, G24q2, ražotājs OMS, Slovākija
	Tas pats, ar autonomu rezerves barošanas bloku, 1h
	Apgaismotis evakuācijas rādītājs, spuldze 8W, ar autonomu rezerves barošanas avotu 1h
	Plafons, uz virsmas montējams gaismeklis, P54, komplektā ar spuldzi 26W, SATURN, ražotājs LENA lighting
	Esošs uz virsmas montējams gaismeklis
	Pārslēdzis z/a montāžai
	Grupu slēdzis z/a montāžai
	Tas pats, IP44
	Vientautiņa slēdzis z/a montāžai
	Tas pats, IP44
	Esošs slēdzis
	Kontaktroze ar zemējuma kontaktu zā
	Kontaktroze ar zemējuma kontaktu vā
	Esošas kontaktrozes
	Projekējams nosūcēs ventilators
	Elektrosadalne

ŠĪ PROJEKTA EL SADAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMĀTIEM, KĀ ARĪ CITU NORMĀTIVO AKTU PRASĪBĀM		LĪVĀNU NOVADA DOME		LND/5-44.3/1.47 (03-2011)	
Projekta EL dajas vadītājs		Mārtiņš Vārpa /PARĀKSTS/ /DATUMS/		Stadija	
LEB sert. Nr.72-AM-120/009 /SERIFIĀKĀTA Nr./		I.Rudzīts		TP	EL - 1
		M. Vārpa		M. Vārpa	8
		Projektēja		Reģ. Nr.	

SASKĀNOTS		ŠĪ PROJEKTA EL SADAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMĀTIEM, KĀ ARĪ CITU NORMĀTIVO AKTU PRASĪBĀM		JERSIKAS PAMATSKOLAS ĒKAS RENOVĀCIJA ATBILSTOŠI AUGSTĀM ENERGOEFEKTIVITĀTES PRASĪBĀM	
Projekta EL dajas vadītājs		Stadija		Lapse	
LEB sert. Nr.72-AM-120/009 /SERIFIĀKĀTA Nr./		I.Rudzīts		TP	EL - 1
		M. Vārpa		M. Vārpa	8
		Projektēja		Reģ. Nr.	