


Rasējumu saraksts

Nr.	Nosaukums	Lapa
1.	Vispārīgo rādītāju lapa	ELT-1
2.	Ģenerāļplāns ar ielu apgaismojuma tīkliem Avotu ielā	ELT-2
3.	Ģenerāļplāns ar ielu apgaismojuma tīkliem Meža un Pumpura ielās	ELT-3
4.	Ģenerāļplāns ar ielu apgaismojuma tīkliem Sporta ielā	ELT-4
5.	Ģenerāļplāns ar ielu apgaismojuma tīkliem Rožu ielā	ELT-5
6.	Ārējo elektroapgādes tīklu shēma Avotu, Meža, Pumpura, Sporta un Rožu ielās	ELT-6

Projekta apzīmējumi





Izmantoto dokumentu un normatīvu saraksts

Vispārējie būvnoteikumi
Būvniecības likums
LEK standarti atbilstoši projektam: LEK 048
LEK 364-4-442
LEK 078
LEK 081


Projektēšanas uzdevums
LBN-006-00 "Būtiskās prasības būvēm"
LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana"
MK noteikumi Nr.841 "Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība"

ELT RASĒJUMU LAPU IZVIETOJUMS
NOVIETOJUMA SHĒMA



Šī būvprojekta ELT daļas risinājumi atbilst
LATVIJAS BŪVNORMATĪVAM, kā arī citu
normatīvo aktu prasībām.
Būvprojekta daļas DAINIS LAMBERTS
vadītājs: Sert. Nr. 70-2485
02.2013.

Vispārīgās norādes:
Ielu apgaismes tīkli
Projektētie pazemes apgaismojuma, tīkli tiek paredzēti izbūvēt ar zemsprieguma elektrokabeļiem - AXMK 4x35mm² un AXMK 4x16.mm² Kopējais kabeļa AXMK 4x35mm² izbūves garums 1353m, elektrokabeļa AXMK 4x16mm² 376m.
Kabeļis AXMK 4x16 izbūvējams Rožu ielā un pa Sporta ielu posmā no Meža ielas krustojuma līdz namīpašumam Nr.16. Pārējais apgaismojums izbūvējams ar zemsprieguma elektrokabe - AXMK 4x35mm². Apgaismojuma balsti paredzēti 8m ar 2/2m konsoli. Izņemot balstu Meža ielā pie stāvlaukuma G 13 balsts 10m ar v veida dubulto konsoli. Apgaismas ķermeņi uzstādāmi LED veida 42W ar gaismas spektru ~3000K, pieļaujamā novirze 300K. Balstus izbūvēt uz dzelzsbetona pamatnēm P2 (10m augstiem balstiem). Komunikāciju šķērsojumu vietās un zem ielu segumiem kabeļus aizsargāulās DYK 75.
Segumu atbūvnošana ELT sadaļā nav paredzēta, apjomi iekļauti CD sadaļā. Aizsargāuju izbūvēšana esošajiem kabeļiem paredzēta CD būvdarbu apjomos, uzstādot kabeļiem zem brauktuvēn un izbūvējamo komunikāciju šķērsojumu vietās.

 ROJEKTI SIA "C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris 18, Madona Tāl: 64600952, Fax: 64600951				Pasūtītājs: Līvānu novada dome Reģ.Nr. 90000065595 Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316		Rasējuma marka ELT	
Proj. vad.	I.Šahno	Paraksts	Dat.	Projekta nosaukums	Rasējuma tips	Mērogs	
Proj. d. vad.	D. Lamberts		02.2013.	Sporta ielas, A.Pumpura ielas, Avotu ielas (posmā no Saules līdz Meža ielai), Meža ielas (posmā no Sporta līdz Avotu ielai), Rožu ielas rekonstrukcija Līvānos, Līvānu novadā.	TP	1:500	
Izstrādāja	J. Jirjens		02.2013.				
				Rasējuma nosaukums	Lapa	Lapas	
Pasūtījuma Nr. 10/2012/19				Vispārīgo rādītāju lapa	1	6	
Ainīva Nr. CP/2013/02/19							