



Projektējamās kabelu līnijas šķērsojums ar esošām vai projektējamām inženierkomunikācijām



Zemes virsma segums  
Bridinājuma lēna  
Aizsargcaula  
0.4kV kabelis  
Rīz 10mm b=30cm  
Esošajoprojektējamā inženierkomunikācija

### ELT RASEJUMA LAPU IZVIETOJUMS NOVIETOJUMA SHĒMA



### Projekta apzīmējumi

- Nomale
- Ceļa apmales
- Novadgrāvis
- Apzīmējuma kabelis  
0.4kV perspektīvais kabelis  
(GVL nomaiņa uz pazemes kabeliņņu)
- Kabeļu aizsargcaula
- Projektējamie VST rīki
- Projektējamās VST aļas, virzemes objekti
- GVL demonstrācija dā projekta ieviešanas  
Pasaistes punkti kordinātes (NPK)
- Apzīmējuma balsts
- Udeņu noteces virziens
- Demonējamie objekti
- Nogāze

### Piezīmes:

- Elektroniskās atzīmēšanas zona kokus, kņmus un saķes likvidēt.
- atbaid 4 kV kabeļi parādītā dēmonējamā kanalizācijā minimālais
- atbaid 0.7 m dziļumā, šķērsojot ceļa braucamo daļu, ielvas - 1 m
- dziļums no zemes virsmas. Atzīmējuma priekšmetus izņemot
- 4 kV un 0.4 kV kabeļi izņemot ar brīdinājuma zīmēšanu.
- Atzīmējuma lātemu un trasējuma punktu prasības sk. pielikuma.
- Atzīmējuma lātemu un trasējuma punktu prasības sk. pielikuma.

SIA "C PROJEKT"		Pasūtītājs: LVdrnu novads dome		Rasējuma marka	
Proj. vad. V. Uzdrāds		Proj. d. vad. D. Lamberts		Rasējuma tips	
Izstrādāja J. Jirjens		Dat. 02.2013.		Mērogs	
		Projekta nosaukums		TP	
		Sporta ielas, A. Pumpura ielas, Avotu ielas (posmā no Sporta līdz Avotu ielai), Rōžu ielas rekonstrukcija LVdrnos, LVdrnu novadā.		1:500	

Pasūtītāja Nr. 102012719		A. Pumpura un Meža ielu pļans ar ielu		Lapa	
Atbaid Nr. GP201302719		apzīmējuma rīkiem		3	
				Lapas	
				6	