


ELT RASEJUMU LAPU IZVIETOJUMS
NOVIETOJUMA SHĒMA



- Projekta apzīmējumi**
- Nomale
 - Ceļa apmalas
 - Novadgrāvis
 - Apgaismojuma kabelis cīta projekta ietvaros
 - 0.4kV ST projektējama kabelis
 - 0.4kV abonentu projektējama kabelis
 - 0.4kV projektējama kabelis cīta projekta ietvaros
 - Transijas rakšanas darbi nepieciešamo mehānismu
 - Kabeļu aizsargcaulā
 - Projektējama VST tīkli cīta projekta ietvaros
 - Cīta projekta projekt. VST akas, virszemes objekti
 - GVL demontāža cīta projekta ietvaros
 - Piesaites punkti koordinātes /NPK
 - Cīta projekta projektējama apgaismojuma līnija
 - Demonējama objekti
 - Nogāze

Piezīmes:

- Elektrotīkai aizsardzības zonā kokus, krūmus un saknes likvidēt.
- Gudot 0,4 kV kabeļi paralēli tūdsavādam, kanalizācijai minimālais attālums 1 m, šķērsojot, kabeļi ievērt aizsargcaulī.
- Kabeļi gudot 0,7 m dziļumā, šķērsojot ceļa braucamo daļu, ietves - 1 m dziļumā no zemes virsmas. Aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem 0,4 m virs kabeļa iekārt aizsarglīniju ar brīdinošuma uzrakstiem.
- Projektā paredzamās piesaites un izmērus precizēt dabā.
- Apgaismojuma lāternu un trasējuma punktu piesaites sk. pielikuma.

SIAC C PROJEKTI				Rasējuma marka	
Zīmē 4, Madona Tālrunis: 29455017				ELT	
Proj. vad.	D. Lamberts	Dat.	02.2013.	Projekta nosaukums	Rasējuma tips
Proj. d. vad.	D. Lamberts		02.2013.		
Izstrādāja	J. Jirjens		02.2013.	Sporta ielas, A. Pumpura ielas, Avotu ielas (posmā no Saulas līdz Meža ielai), Meža ielas (posmā no Sporta līdz Avotu ielai), Rozu ielas rekonstrukcija Līvānos, Līvānu novads.	TP
				Rasējuma nosaukums	Lapa
					Lapas
Pasiņģijuma Nr. 02/2013/02				Sporta ielas plāns ar ST un abonentu elektroapgādes tīkliem	
Arhīva Nr. CP/2013/03/02				5	9